

交城县行政审批服务管理局

交审管函(2021)37号

交城县行政审批服务管理局 关于交城县华鑫热源厂及北部区域集中供 热扩容项目可行性研究报告(代项目建议书) 批复

交城县热力公司:

你单位呈报的《交城县华鑫热源厂及北部区域集中供热扩容项目可研报告》以及相关附件已收悉。该项目的建设能够有效推进全县清洁取暖改造工作,持续改善区域环境空气质量,是积极响应党中央、国务院和省、市关于冬季清洁取暖工作的重大决策部署及有关文件精神的重要举措,因此本项目的建设是十分必要的,现将项目可行性研究报告批复如下:

一、项目代码:2012-141122-89-01-162151

二、项目名称:交城县华鑫热源厂及北部区域集中供热扩容项目

三、项目单位:交城县热力公司

四、建设地点:山西省吕梁市交城县北部区域

五、建设规模及内容：

(1) 对华鑫热源厂 3 台中温中压蒸汽锅炉进行大修以及 DCS 改造，使每台锅炉达到锅炉的额定蒸发量；

(2) 新建供热首站 1 座，建筑面积为 1024 平方米；

(3) 新建供热一次网 18215 米/单程；

(4) 新建热力站 15 座，建筑面积共计为 2709 平方米，供热能力 92.3 万平方米。

六、建设工期：20 个月（2021 年 4 月-2022 年 11 月）

七、总投资及资金来源：估算总投资 28315.36 万元，其中工程费用 23483.82 万元，其他费用 2257.42 万元，基本预备费 2574.12 万元。项目资金拟申请市、县财政。

八、项目建设要严格执行土地利用总体规划，城市规划以及环保和节能要求。

九、按照《政府投资条例》规定，项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

交城县行政审批服务管理局

2021 年 3 月 31 日



山西省交城县建设项目招标方案和不招标申请核准表

交审基招[2021]第2号

项目名称	交城县华鑫热源厂及北部城区集中供热扩容项目		建设单位	交城县热力公司			
单位负责人及电话	王作强 0358-3527520		联系人及电话	梁宗华 15835868339			
建设内容	对华鑫热源厂 3 台中温中压蒸汽锅炉进行大修以及 DCS 改造,使每台锅炉达到锅炉的额定蒸发量;新建供热首站 1 座,建筑面积为 1024 平方米;新建供热一次网 18215 米/单程;新建热力站 15 座,建筑面积共计为 2709 平方米,供热能力 92.3 万平方米。		建设地点和起止年限	交城县北部区域 2021 年 4 月-2022 年 11 月			
总投资额	28315.36 万元		资金来源及构成	市、县财政投资			
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	—	—	—	—	—	—	核准
设计	核准	—	核准	—	核准	—	—
建筑工程	核准	—	核准	—	核准	—	—
安装工程	核准	—	核准	—	核准	—	—
监理	核准	—	核准	—	核准	—	—
设备	核准	—	核准	—	核准	—	—
拟选择的招标公告发布媒体	山西招标网 (http://www.sxbid.com.cn)						
文件依据	交审管函(2021)37号						
核 准 意 见	<p>一、该项目系政府投资服务项目,该项目设计、建筑工程、安装工程、监理、设备已达到国家强制招标的规模 and 标准,建设单位必须全部委托招标代理机构公开招标。勘察不达标规模,故不采用招标方式。</p> <p>二、本项目评标专家在山西省评标专家库抽取专家。</p> <p>三、该项目必须在山西招投标网 (http://www.sxbid.com.cn) 发布公告,同时也可在国家、省指定的其他媒体发布。</p> <p>四、请建设单位和委托的招标代理机构严格执行我局核准的招标方案进行招标,否则将按照有关规定予以处罚。</p> <p>五、在项目实施过程中,确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的,应当报我局重新核准。</p> <p style="text-align: right;">交城县行政审批服务管理局 2021年3月31日</p>						